

# ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 125/2021

## Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

### Lote 1

Lote 1

**Fornecedor:** DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 08.108.696/0001-86

**Email:** distribuidoragcr@gmail.com

**Telefone:** (31) 3621-2470

**Data/hora de envio** 23/11/2021 08:44:56

**Avaliação da proposta:** Desclassificado (A potência do produto apresentado está inferior ao exigido no Edital.)

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-----------	------------	-------------------	-------------------

1 - Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 68.0 / 77.0 KVA

Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 68.0 / 77.0 KVA	1	Unidade	150.000,00
--	---	---------	------------

**Marca:** GR

**Fabricante:** GR

**Modelo:** Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 68.0 / 77.0 KVA

**Fornecedor:** GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA **CNPJ/CPF:** 10.618.016/0001-16

**Email:** geraforte@geraforte.com.br

**Telefone:** (31) 3396-9694

**Data/hora de envio** 22/11/2021 18:07:57

**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-----------	------------	-------------------	-------------------

1 - Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 68.0 / 77.0 KVA

Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 KVA (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB (A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânica, motor a diesel a 1800 RPM, refrigerado a água (Radiador), 4 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 444 V, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema silenciador hospitalar, com cabine de isolamento acústico, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. Exigência de manutenção motor/gerador em Minas Gerais, com credenciamento comprovado das respectivas marcas. Local de Instalação: sobre piso cimentado, afastamento máximo de 6 (seis) metros do padrão de entrada da CEMIG tripolar, com disjuntor de 100 A, existente. Toda instalação do conjunto gerador, cabos e acessórios para acoplamento ao sistema existente, de responsabilidade do fornecedor do equipamento. Entrega técnica: o conjunto gerador deverá ser entregue com acompanhamento de técnico indicado pelo município em data previamente agendada. Garantia: mínimo de 12 (doze) meses a partir do ato da entrega.	1	Unidade	150.000,00
--	---	---------	------------

**Marca:** GERAFORTE

**Fabricante:** GERAFORTE

**Modelo:** GGP-78, MOTOR PERKIS MODFLO 1103A-33TG2

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.



Morro Da Garça, 23 de Novembro de 2021.

Hélia de Almeida Ribeiro - Pregoeiro(a)

Márcio Túlio Leite Rocha - Autoridade Competente